

OBAVIJEST O NEPLANIRANOM PREKIDU NAPAJANJA

Poremećaj u trafostanici:	TS 110/35/20/10 kV NIJEMCI
Pogođeni dio postrojenja:	VP-20-ĐELETOVCI
Datum i vrijeme nastanka:	25.05.2026 01:38
Procijenjeno vrijeme prekida:	30 - 120 minuta
Uzrok prekida:	Prorada sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži
Broj i snaga TS izvan pogona:	46 623 kVA
Broj pogođenih korisnika mreže:	2477
Poduzete aktivnosti:	otklanjanje poremećaja u tijeku
Oznaka zastoja (DISPO):	640/26
Područje obuhvaćeno prekidom:	BOKŠIĆ, , BERAK, SLAKOVCI, TOMPOJEVCI, BANOVC, OROLIK, MIKLUŠEVCI, ĐELETOVCI, SVINJAREVCI, VINKOVAČKI BANOVC, SRIJEMSKE LAZE, ČAKOVCI

Obavijest o uspostavi redovnog pogona

Vrijeme uključenja mreže:	25.05.2026 01:45
Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:	46 0 kVA
Broj pogođenih korisnika u razdoblju:	2477
Korisnici u prekidu:	BOKŠIĆ, , BERAK, SLAKOVCI, TOMPOJEVCI, BANOVC, OROLIK, MIKLUŠEVCI, ĐELETOVCI, SVINJAREVCI, VINKOVAČKI BANOVC, SRIJEMSKE LAZE, ČAKOVCI